



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18
41455 Dilovası KOCAELİ
www.effectis.com

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 1700 – 0005

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 1634-1:2014 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda 29.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir:

**“PRODOR FR 30-1” TEK KANATLI AHŞAP KAPI ve
“PRODOR FR 60-1” ÇİFT KANATLI CAMLI AHŞAP KAPI**

YANGINA DAYANIM SINIFI	
PRODOR FR 30-1	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru ve alev içine doğru açılan	E1 30, E2 30, E 30
PRODOR FR 60-1	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan	E1 30, E2 30, E 60
Çalışma yönü: Alev içine doğru açılan	E 60

Piyasaya Süren Firma

ISIN PRES YAPI ve MOBİLYA MALZEMELERİ A.Ş.
Akbelen Mah. Akbelen Bulvarı No:124/A-B Toroslar/MERSİN
Üretici Firma

ISIN PRES YAPI ve MOBİLYA MALZEMELERİ A.Ş.
Akbelen Mah. Akbelen Bulvarı No:124/A-B Toroslar/MERSİN

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-17-007 No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
31.10.2017

