



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.  
Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18  
41455 Dilovası KOCAELİ  
www.effectis.com

## TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 1700 – 0006

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 1634-1:2014 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda 06.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir:

**" PRODOR FR 90-1" TEK KANATLI AHŞAP KAPI ve**  
**"PRODOR FR 90-2" TEK KANATLI ŞAFT KAPAĞI**

YANGINA DAYANIM SINIFI	
PRODOR FR 90-1	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan	EI <sub>1</sub> 90, EI <sub>2</sub> 90, E 90
Çalışma yönü: Alev içine doğru açılan	E 90
PRODOR FR 90-2	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan	EI <sub>1</sub> 90, EI <sub>2</sub> 90, E 90
Çalışma yönü: Alev içine doğru açılan	E 90

Piyasaya Süren Firma

**ISIN PRES YAPI ve MOBİLYA MALZEMELERİ A.Ş.**  
Akbelen Mah. Akbelen Bulvarı No:124/A-B Toroslar/MERSİN  
Üretici Firma

**ISIN PRES YAPI ve MOBİLYA MALZEMELERİ A.Ş.**  
Akbelen Mah. Akbelen Bulvarı No:124/A-B Toroslar/MERSİN

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **EEA-17-008** No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
31.10.2017

